

Отметка о размещении (23.11.2023 г. № 36230061000203486066) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Воронежской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, e-mail: mchs-vrn@36.mchs.gov.ru

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Воронежской области 8 (473) 277-99-00

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Бутурлиновскому району

397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. 9 января, д.3, тел.:8(47361)2-36-35, e-mail: gpn34@36.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"07" декабря 2023 г., 12 час. 30 мин. № 2311/012-36/75-П/АВП

(дата и время составления акта)

397502, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218.

(место составления акта)

Акт выездной проверки

Плановой

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с: Решением о проведении плановой выездной проверки от «23» ноября 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2311/012-36/75-П, учетный № проверки 36230061000203486066.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер функции – 10001495160, Федеральный государственный пожарный надзор.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Жидко Андреем Павловичем – старшим инспектором отдела —государственным инспектором Бутурлиновского района по пожарному надзору

2) Матюным Сергеем Сергеевичем – инспектором отдела —государственным инспектором Бутурлиновского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты: 1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

Эксперты (экспертные организации): 1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. **Выездная проверка проведена в отношении:** Бюджетного учреждения Воронежской области "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей".

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. **Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):** 397502, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. **Контролируемое лицо:** Бюджетное учреждение Воронежской области "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", (ИНН 3605002344, ОГРН 1023600646520), юридический адрес: 397502, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218.

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. **Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «30» ноября 2023 г., 10 час. 00 мин. по «07» декабря 2023 г., 12 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: Не приостанавливалось.

с " " 2022 г., час. мин. по " " 2022 г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

6 рабочих дней (9 часов 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. **При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

1) Осмотр.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "07" декабря 2023 г., 09 час. 00 мин. по "07" декабря 2023 г., 12 час. 30 мин.

по месту: 397502, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 07.12.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с " " 20 г., час. мин. по " " 20 г., час. мин.

по месту: _____

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: —

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. **При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:** Форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности Приложение № 1 утвержденное Приказом МЧС России от 09.02.2022 № 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора"; Форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности Приложение № 2 утвержденное Приказом МЧС России от 09.02.2022 № 78.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Документы и сведения, находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, а также представленные контролируемым лицом.

2) Расчета по оценке пожарного риска:

При проведении плановой выездной проверки объекта защиты было установлено, что на здание основного корпуса БУ ВО «Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» проведен расчет оценки пожарного риска Рег. номер ВРЖ/2023/1 от 01.08.2023г. В связи с чем в соответствии с п. 43 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, должностными лицами осуществляющими контрольное (надзорное) мероприятие, было проверено: соответствие исходных данных, а также параметров и характеристики объекта, которые учитываются в расчете по оценке пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе его обследования;

соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».

В соответствии с п. 43 Положения в случае выявления в ходе контрольного (надзорного) мероприятия несоответствия расчета по оценке пожарного риска предъявляемым требованиям, а равно несоблюдение требований пожарной безопасности, включенных в перечень мер, разработанных по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта надзора требованиям пожарной безопасности, контрольное (надзорное) мероприятие продолжается с установлением (оценкой) выполнения требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несоответствии результатов расчета по оценке пожарного риска лицом (лицами), проводящим контрольное (надзорное) мероприятие, в акте контрольного (надзорного) мероприятия указываются причины несоответствия расчета по оценке пожарного риска предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. (указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

При проверке отчета по результатам расчета пожарного риска на здание БУ ВО «Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», по адресу: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная д. 218, было установлено, что они не соответствуют требованиям установленным Правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 №1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (далее — Правила), Приказ МЧС России от 30.06.2009 N 382 (ред. от 02.12.2015) "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2009 N 14486) (далее — Методика), приказа МЧС России от 29.09.2021 № 645 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению» (далее — приказ МЧС России № 645), а именно:

1) В нарушение подпункта «в» пункта 5 и пункта 6 Правил не приведены исходные данные:

1.1 количество пожарных отсеков, входящих в состав объекта защиты;

1.2 параметры лестниц (ширина площадок, ширина выходов с этажей, ширина выходов из лестничных клеток);

1.3 количество, площадь и места размещения зон безопасности (пожаробезопасных зон) для людей, относящихся к маломобильным группам населения;

1.4 поэтажные планы объекта защиты;

1.5 данные о высоте этажей (помещений);

1.6 сведения о работоспособности систем противопожарной защиты;

1.7 по количеству и размещению людей на объекте защиты, в том числе относящихся к маломобильным группам населения, а также не имеющих возможности передвигаться самостоятельно, передвигающихся несамостоятельно на кресле-коляске, действия по транспортировке которых являются недопустимыми вследствие прямой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой (количество эвакуировавшихся людей принято без учета маломобильных групп населения и персонала учреждения;

1.8 в описании рассматриваемых сценариев (сценария) пожара не указано состояние проемов;

2. В нарушение пункта 22 Методики значение параметра $K_{обн}$ принимается равным $K_{обн} = 0,8$, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

- здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- оборудование здания системой пожарной сигнализации не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

В остальных случаях $K_{обн}$ принимается равным нулю.

3. Согласно расчету по оценке пожарного риска $K_{обн}$ принят равным 0,8, но в ходе проверки выявлены нарушения требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях: «Кладовой», «горячего цеха», «кондитерского цеха» «хлебного цеха», «овощного цеха», «мясо-рыбного цеха», «холодного цеха», помещение «Бытовой», что является нарушением пункта 6.6.1 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» и пункта 4.4. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

4. В соответствии с пунктом 9 Правил требования к порядку оформления отчета по результатам расчета по оценке пожарного риска устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. Таким нормативным документом является приказ МЧС России от 29.09.2021 № 645 «Об утверждении свода правил «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению» (далее – Свод правил). При проведении расчетов по оценке пожарного риска допущены следующие нарушения свода правил:

4.1 В нарушение пункта 5.2.1 свода правил при использовании полевого метода моделирования отсутствуют рисунки, иллюстрирующие распределение опасных факторов пожара в различные моменты времени в горизонтальном сечении на высоте 1,7 м от пола и (или) вертикальном сечении с изолинией, соответствующая критическому значению опасного фактора пожара и шкала величин, позволяющая определить диапазон значений для каждой из зон;

4.2 В нарушение пункта 4.2 свода правил на титульном листе отсутствует гриф согласования отчета по результатам расчета по оценке пожарного риска заказчиком;

4.3 В нарушение пункта 5.2.2 свода правил в подразделе «Определение расчетного времени эвакуации людей из здания» не приводится описание вариантов эвакуации людей, соответствующих рассматриваемым сценариям развития пожара с указанием расчетной области, из которой рассматривается эвакуация, места расположения эвакуационных выходов (этаж, оси расположения), дополнительных условий и особенностей процесса эвакуации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

выявлены следующие нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1	Пожарный резервуар не обеспечен подъездом и площадкой с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	ч.2, 3 ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 10.1 СП 8.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.
2.	На объекте защиты (здание котельной) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	(п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
3.	Помещение проходной (КПП) не оборудовано АУПС.	(ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).
4.	Овощехранилище не оборудовано АУПС.	(ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).
5.	Подвальное помещение «Главного корпуса» не оборудовано АУПС.	(ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).
6.	На объекте защиты (главный корпус) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	(п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
7.	Дверь эвакуационного выхода, расположенная на пути эвакуации на 2-м этаже в помещении веранды блока «А» «Главного корпуса», открывается не по направлению выхода из здания	(ст. 4, ч. 3, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.2.22, СП 1.13130.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы").
8.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом «Главного корпуса») из лестничной клетки непосредственно наружу, отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной	(ст. 4, ч. 3, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020

	не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).
9.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние устройства для самозакрывания противопожарной двери в коридоре 2 этажа блока «Б» «Главного корпуса»	(п. 14, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
10.	Руководитель организации не обеспечил наличие устройства для самозакрывания двери эвакуационного выхода из блока «С» в коридор 2 этажа «Главного корпуса»	(п. 14, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
11.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу из «Главного корпуса» (запасные выходы) в свету составляет 0,76 м.	(ст. 6, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ; п. 4.8, СНиП II-Л.2-72* Часть 2, Глава 2 Строительные нормы и правила. Раздел Л. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть; п. 6.16, СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 4.2.19, 5.1.4, СП 1.13130.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы").
12.	В помещении кладовой «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).
13.	В помещении горячего цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).
14.	В помещении кондитерского цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).
15.	В помещении хлебного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»).

16.	В помещении овощного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»).
17.	В помещении бытовой комнаты «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»).
18.	В помещении мясо-рыбного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»).
19.	В помещении холодного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»).
20.	Служебное помещение здания (банно-прачечного комплекса) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	(ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»).
21.	На объекте защиты (здание банно-прачечного комплекса) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	(п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
22.	Допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками в помещении «Вещевого склада», предусмотренных конструкцией самого светильника	п. 35 «в» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
23.	На объекте защиты (вещевой склад) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	(п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

24.	Допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками в помещении «Холодного склада», предусмотренных конструкцией самого светильника	п. 35 «в» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
25.	Допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками в помещениях «Гаражей», предусмотренных конструкцией самого светильника	п. 35 «в» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
26.	На объекте защиты (здание гаражей) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	(п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
27.	Допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками в помещении «Слесарни», предусмотренных конструкцией самого светильника	п. 35 «в» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 07.12.2023 г.,

2) Форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности Приложение № 1 утвержденное Приказом МЧС России от 09.02.2022 № 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора"; Форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности Приложение № 2 утвержденное Приказом МЧС России от 09.02.2022 № 78.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы и также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор отдела НД и ПР

по Бутурлиновскому району

капитан внутренней службы Жидко А.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Жидко А.П. – старший инспектор отдела НД и ПР по Бутурлиновскому району,
телефон: 8-(47361)-2-36-35, E-mail: gpn34@36.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Актом выездной проверки ознакомлен(а):

Коржова С.Н., директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного о актом выездной проверки)

«12» часов 30 минут «07» 12 2023.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knz.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

