

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» марта 2025 г., 36250061000217550285

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлиновскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» марта 2025 г., 11 час. 45 мин. № 2503/012-36/5-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. 9 января, д. 3

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 20 » марта 2025 г., № 2503/012-36/5-ВО/П, учетный номер проверки 36250061000217550285.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контролирующего (надзорного) органа и проведение профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Андросов Дмитрий Алексеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после вступления в производство профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается область: контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Воронежская, р-н Бутурлиновский, г Бутурлиновка, ул Красная, Дом 218

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) земельного участка контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БУТУРЛИНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" ИНН 3605002344, адрес регистрации юридического лица: 397502,
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУТУРЛИНОВСКИЙ, БУТУРЛИНОВКА, УЛ. КРАСНАЯ, Д.218**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного или иного должностного лица, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие obligations требованиям области контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «27» марта 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «31» марта 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, в такой же и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в рамках которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты (здание котельной) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты (здание котельной).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить копию документа на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

2. Помещение проходной (КПП) не оборудовано АУПС. ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оснастить объект защиты системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты, акт выполненных работ. Предоставить копию документов на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

3. На объекте защиты «Главный корпус» отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты (главный корпус).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить копию документа на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

4. Ширина эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу из «Главного корпуса» (запасные выходы) в свету составляет 0,76 м ст. 6, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ; п. 4.8, СНиП II- Л.2-72* Часть 2, Глава 2 Строительные нормы и правила. Раздел Л. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть; п. 6.16, СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 4.2.19, 5.1.4, СП 1.13130.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" .. Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 2) стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести увеличение ширины эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу из «Главного

корпуса» (запасные выходы).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Приемо-сдаточные документы, акт выполненных работ. Предоставить копию документов на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

5. В помещении кладовой «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оснастить объект защиты системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты, акт выполненных работ. Предоставить копию документов на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

6. В помещении горячего цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оснастить объект защиты системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты, акт выполненных работ. Предоставить копию документов на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

7. В помещении кондитерского цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оснастить объект защиты системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты, акт выполненных работ. Предоставить копию документов на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

8. В помещении хлебного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оснастить объект защиты системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты, акт выполненных работ. Предоставить копию документов на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

9. В помещении овощного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оснастить объект защиты системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты, акт выполненных работ. Предоставить копию документов на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

10. В помещении бытовой комнаты «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оснастить объект защиты системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты, акт выполненных работ. Предоставить копию документов на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

11. В помещении мясорыбного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оснастить объект защиты системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты, акт выполненных работ. Предоставить копию документов

- на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.
12. В помещении холодного цеха «Главного корпуса» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутуриновка, ул. Красная, д. 218
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Оснастить объект защиты системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты, акт выполненных работ. Предоставить копию документов на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.
13. Служебное помещение здания Банно-прачечного комплекса не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией ч. 4, ст.4, ст. 5, 6, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутуриновка, ул. Красная, д. 218
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Оснастить объект защиты системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты, акт выполненных работ. Предоставить копию документов на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.
14. На объекте защиты (здание банно-прачечного комплекса) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутуриновка, ул. Красная, д. 218
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты (здание банно-прачечного комплекса).
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Предоставить копию документа на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.
15. На объекте защиты (вещевой склад) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутуриновка, ул. Красная, д. 218
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты (вещевой склад).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить копию документа на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица

16. На объекте защиты (здание гаражей) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. п. 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».. Место выявления нарушения: Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты (здание гаражей).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить копию документа на адрес электронной почты. Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, подтверждающие доведение нарушения обязательных требований), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, информация которых является обязательными и существенными для законности действий Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, подлежащих предметно-профилактическому визиту, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Андросов Дмитрий Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Андросов Дмитрий Алексеевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 84736123635, e-mail: d.androsov@36.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Андросов Дмитрий Алексеевич, руководитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, индивидуального предпринимателя, ознакомившего с предписанием)

«11» часов «05» минут «31» марта 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

